always
around you zehnder

Deklaracja zgodności nr ZEH/9/2012

według załącznika nr 2 z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004. w sprawie deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowani ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 po 2041)

1. Producent wyrobu budowlanego: Zehnder Group Chalones Champagne S.A.S, France
2. Nazwa wyrobu budowalnego: Grzejniki centralnego ogrzewania – kanałowe, modele: **zehnder** stratos CS(W)- 08-, 15-, 23-, 31- 06, -10, -14, -19, -23, -28.
3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: PKWiU 25.21.11.0
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego: Grzejniki przeznaczone do zastosowania w trwalej instalacji centralnego ogrzewania budynków biurowych, usługowych i podobnych zasilanych wodą o maksymalnej temperaturze 110^{o}C i ciśnieniu roboczym 4,5 bar w systemie zamkniętym eksploatowanych zgodnie z warunkami zawartymi w karcie katalogowej. Grzejniki mogą być stosowane w pomieszczeniach o względnej wilgotności powietrza 20-70%, temperaturze +2 ^{o}C do 40^{o}C, w których nie występują warunki korozyjne.
5. Specyfikacja techniczna: PN EN 442-1:1999 + PN-EN 442-1/A1:2005 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne zharmonizowane z dyrektywą 89/106/EEC.
6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego: Grzejnik konwektorowy składający się z płaskich poziomo ułożonych profili stalowych naspawanych na kolektor z zachowaniem 3 mm szczeliny, lameli zespawanych laserowo z tymi panelami oraz opcjonalnie z grilla, o mocy normatywnej zgodnie z kartą katalogową podane dla parametrów 75/65/20 ^{o}C.
7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub raportu z badań: Raporty z badań nr 1623 BR 090 - BR 095, BR 121 - BR 126 z dnia 26 października 2006 r, wystawione przez Centre Technique Des Industries Aerauiques et Thermiques.

   Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, ze wyrób jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

Wrocław, 01.06.2012

Prokurent
Jerzy Stosiek
Zehnder Polska Sp. z o.o.

Zehnder Polska Sp. z o.o. ul. Kurpiów 14 A 52-214 Wrocław tel. +48 (71) 790-27-47 tel. +48 (71) 367-64-24 fax +48 (71) 367-64-25 info@zehnder.pl www.zehnder.pl KRS: 0000128986 XIII W.G. KRS Miasta St. Warszawy NIP: 113-23-76-369 K.Z.: 4 000 000 PLN